


SOVÁLENO ZA PODMINEK UVEDENÝCH V ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍHO ÚRADU MĚSTEC KRÁLOVÉ.

V MĚSTCI KRÁLOVÉ DNE: 13.6.2012
VYST/02035/12



VZÁLENOST VEDENÍ

Druhy krytiny nebo stěny	Vzdálenost vedení (v nejbližším místě k objektu)
Nehořlavá krytina	5 cm
Lepenková krytina, šindely, krytina z desek (fólií) z plastických hmot	5 cm
Ostatní hořlavé krytiny	20 cm
Zed z nehořlavého materiálu	3 cm
Zed z hořlavého materiálu	10 cm

UMÍSTĚNÍ ZKUŠEBNÍCH SVOREK (nad zemí)

U VNĚJŠÍCH SVODŮ	1,8 – 2,0m
U SKRYTÝCH SVODŮ (V ZAPUŠTĚNÝCH SKŘÍŇKÁCH)	0,6 – 1,8m

						Pavel Šafránek--ELEKTRO	
						Na Vyhliďce 329/III	
0	1/2012	Pavel Šafránek	sf	Pavel Šafránek		503 51 Chlumec n/C	
REVIZE	DATUM	ZODP.PROJEKTANT	PODPIS	VYPRACOVAL	PODPIS	IČ: 66832519	
INVESTOR: Obec Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury						FORMÁT	A3
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY KLUBU DŮCHODCŮ Činěves č.p.29						LIST/Ú	1/1
						STUPEŇ	DSP
						MĚŘITKO	1:100
						Č.ZAKÁZKY	-
						ČÍSLO KOPIE	Č.VÝKRESU
VÝKRES: Oprava stávajícího hromosvodu						2	EL4