

Dodatečné informace k zakázce č. 1 (Vysvětlení ZD)

Název projektu: Oprava střechy budovy chléva v obci Činěves
Název zakázky: Oprava střechy budovy chléva v obci Činěves
Předmět zakázky: Stavební práce

Tato zakázka není realizována dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zakázka je realizována jako zakázka malého rozsahu a je soutěžena dle směrnice obce pro zadávání VZ malého rozsahu.

Název příjemce (zadavatele): Obec Činěves
Sídlo zadavatele: Činěves 250. 289 01 Dymokury

IČ příjemce (zadavatele): 00239046

Statutární zástupce příjemce (zadavatele): Ing. Zuzana Bittmanová, starostka obce

Kontaktní osoba příjemce (zadavatele): Ing. Zbyšek Čelikovský

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele): tel: 777 122 092, e-mail: celikovsky@tntconsulting.cz

Dotazy uchazeče:

1. Prosím o bližší specifikaci střešní krytiny k výběrovému řízení oprava střechy chléva v obci Činěves. Dle souhrnné technické zprávy je navrhovaná krytina Tondach bobrovka kulatý řez 18x38 černomodrá rastrovaná, tato varianta není v sortimentu výrobce.

Odpověď Zadavatele:

Ad 1) Správná barva krytiny je červená (pálená). Černomodrá rastrovaná je chybný údaj.

V Činěvsi dne 2. 8. 2017

Podpis zadavatele:

